



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН**

**КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**№ 18**

«1» июня 2017 г.

п. Красная Заря

О подведении итогов проверки  
противопожарного водоснабжения на  
территории Краснозоренского района

В соответствии с Планом основных мероприятий ПСЧ-24 по охране п. Красная Заря и Краснозоренского района на 2017 год проведена проверка работоспособности и технического состояния объектов водоснабжения на территории Краснозоренского района.

Проверены все объекты противопожарного водоснабжения в Краснозоренском районе:

60 ПГ (49 на территории сельских поселений, 11 на территории объектов) – 60 исправно (49 на территории сельских поселений, 11 на территории объектов);

19 ПВ (3 на территории сельских поселений, 16 на территории объектов) – 19 исправно;

64 ВБ (61 на территории сельских поселений, 3 на территории объектов). – 20 исправно (17 на территории сельских поселений и 3 на территории объектов). Результаты проверок оформлялись актами.

В результате проверок выявлен следующий недостаток: из 64 ВБ, 48 не приспособлена устройствами для забора воды пожарной техникой.

В целях улучшения состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Краснозоренского района, а также в соответствии с «Перспективным планом развития противопожарного водоснабжения на территории Краснозоренского района на 2017-2020 годы»:

1. Начальнику по ГО ЧС и МП администрации района Павлову Ю. Б. при взаимодействии с директором МУП «Коммунальник» Бахотским А. В. (по согласованию) до 30 сентября 2017 года выполнить:

1.1 на территории Краснозоренского сельского поселения оборудовать водонапорную башню краном с соединительной головкой для заправки пожарной техники с. Орево на ул. Победы;

1.2 на территории Успенского сельского поселения оборудовать водонапорную башню краном с соединительной головкой для заправки пожарной техники в с. Пол Успенье на ул. Центральной.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель КЧС и ОПБ

Т.В. Щиголева