

ГАЗ БЕЗ ОПАСНОСТИ



МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Обязательные мероприятия при эксплуатации газового оборудования		Запрещается при эксплуатации газового оборудования	
✓	ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ газового оборудования не реже 1 раза в год;	✗	НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ ДЛЯ ОТВОДА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ;
✓	ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ ТЯГИ до включения и во время работы газового оборудования;	✗	ИСКЛЮЧИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИБЕРА (задвижки);
✓	ПРОВЕРЯТЬ СОСТОЯНИЕ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ не реже 3 раз в год;	✗	НЕ ДОПУСКАТЬ ОДНОВРЕМЕННУЮ РАБОТУ электровытяжки и газового котла, либо водонагревателя (колонка);
✓	ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ДЫМОТВОДОВ соединительные металлические трубы (патрубки);	✗	НЕ ЗАКРЫВАТЬ (замуровывать, заклеивать) ОТВЕРСТИЯ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ;
✓	ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИТОК ВОЗДУХА в помещение, в котором установлено газовое оборудование: открывать окна (фрамуги), установить приточный клапан и др.;	✗	НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ газовое оборудование ПРИ СРАБАТЫВАНИИ СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ;
✓	ОЧИЩАТЬ ОГОЛОВКИ ДЫМОХОДА от снега и льда;	✗	НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕЧЬ при наличии трещин в кладке;
✓	РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКУ КАРМАНОВ ЧИСТКИ дымовых каналов на предмет засорения;	✗	ВМЕШИВАТЬСЯ В РАБОТУ газового оборудования